

OZNACZENIA:

Kanal wentylacyjny Spiro - Ø wg oznaczeń

Wentylator łazienkowy

Wentylator kanałowy - wg oznaczeń

Nawiewnik okienny higrosterowalny +łącznik akustyczny + okap akustyczny typ EXR Aereco w kolorze białym

Kratka drzwiowa 200 cm² lub otwory wentylacyjne w drzwiach

Kratka ścienna wywiewna transferowa 30,0x 20,0 cm spód - 2,10 m nad posadzką

NAWIETRZAK ŚCIENNY z grzałką typ NGOS Ø110 A ; 40-80m³/h zamontowany - 2,0 m nad posadzką

WENTYLATOR łazienkowy
Venture Industries
Typ SILENT 100 CHZ
U= 230V; P=81W;
masa 0,57 kg
z czujnikiem wilgotności
i opóźnieniem czasowym

Czujnik wilgotności HIG-2
Venture Industries
sprzężony z wentylatorem

Kratka ścienna wywiewna
transferowa 30,0x 20,0 cm
spód - 2,10 m nad posadzką

WENTYLATOR
Venture Industries
TD350-125 LS SILENT
U= 230V; I= 0,1A
P=21W; masa 5 kg

WENTYLATOR
Venture Industries
TD350-125 LS SILENT
U= 230V; I= 0,1A
P=21W; masa 5 kg

SANITARIAT DZIEWCZĄT
4 PIĘTRO

Objekt:	ZESPÓŁ PLACÓWEK NR 1 WE WŁOCLAWKU			
Adres:	ul. Mechaników nr 1; 87-800 Włocławek Dz. NR 65/25 KM 31			
Inwestor:	ZESPÓŁ PLACÓWEK NR 1 ul. Mechaników 1; 87-800 Włocławek			
Projektant: inż. Teresa Wojtoń-Sieradzka	Upr. nr UAN - NB -8386-5/ 88/ 86 Wk Specj. instalacje sanitarne	Podpis:		
Nazwa rysunku	INSTALACJA WENTYLACJI RZUT SANITARIATÓW 4 PIĘTRO			
Skala 1:50	Data: styczeń 2018	NR RYS.	IS-02	